

Praha dne 13. 4. 2022
Č. j.: MZP/2022/820/1355

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo životního prostředí jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ustanovení § 22 písm. c) zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 73/2012 Sb.“), k vydávání certifikátů podle § 10 téhož zákona, **rozhodlo takto:**

I. Vydává se:

CERTIFIKÁT

kategorie I

číslo: 1355/22

držitel certifikátu: Relax Klima s.r.o.

sídlem Těšice 16, 696 19 Mikulčice

IČO 143 17 087 (dále jen „žadatel“)

II. Certifikát opravňující držitele certifikátu k výkonu činnosti podle § 10 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 73/2012 Sb. a podle článku podle čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 2015/2067, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 zavádějí minimální požadavky na certifikaci fyzických osob, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla a chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů obsahující fluorované skleníkové plyny, a na certifikaci společností, pokud jde o stacionární chladicí a klimatizační zařízení a tepelná čerpadla obsahující fluorované skleníkové plyny a podmínky pro vzájemné uznávání těchto certifikací (dále jen „nařízení Komise (EU) č. 2015/2067“) **se vydává k těmto činnostem:**

- 1) servis zařízení obsahujících regulované látky, včetně jejich použití a znovuzískání,
- 2) kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních zařízení obsahujících regulované látky,
- 3) instalace zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 4) oprava, údržba, servis zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny,
- 5) vyřazení z provozu zařízení obsahujících fluorované skleníkové plyny.

III. Při těchto činnostech musí držitel certifikátu dodržovat následující podmínky:

- a) Při kontrole těsnosti budou dodržovány podmínky a postupy obsažené v nařízení Komise (ES) č. 1516/2007, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 stanoví standardní požadavky na kontrolu těsnosti stacionárních chladicích